

**KOMENDA MIEJSKA**  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gliwicach woj. śląskie

Gliwice, dnia 31.07.2008 r.

**Protokół**  
**ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**  
**w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 11 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

mł. kpt. inż. Waldemar Szparkowski – z-ca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach, działając na podstawie upoważnienia, zn. MZ-5582-254-7/08 z dnia 23.07.2008 r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, przeprowadził w dniu 31.07.2008 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie: droga gminna służąca jako dojazd do budynków mieszkalnych w Gliwicach przy ul. Perkoza.

**Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:** Gmina Gliwice w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego:** Pan Piotr Wieczorek - I Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice.

**Czynności przeprowadzono w obecności:** Pani Barbara Trzebińska – Inspektor w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych – zgodnie z dostarczonym upoważnieniem.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:** droga gminna służąca jako dojazd do budynków mieszkalnych w Gliwicach przy ul. Perkoza,

**Zakres czynności:** rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia dojazdu pożarowego.

**W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:**

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w związku z pismem z dnia 15.07.2008 r. skierowanym do tut. Komendy przez p. Janinę Szrytkowską-Czap. W przedmiotowym piśmie wnioskodawca stwierdza, iż kontenery na śmieci ustawione przy ul. Perkoza w Gliwicach stwarzają bezpośrednie zagrożenie pożarowe co wynika z faktu, iż trakcie ich wymiany droga pożarowa jest zablokowana.

W toku podjętych działań ustalono co następuje:

Dwa kontenery na śmieci każdy o pojemności 7 m<sup>3</sup> zlokalizowane są w części parkingu przy ul. Perkoza. W pobliżu znajdują się budynki mieszkalne średniowysokie (5 kondygnacji nadziemnych), które są własnością wspólnot mieszkaniowych przy ul. Perkoza 11-19 oraz wspólnot mieszkaniowych nr: 1; 3; 5; 7 i 9. Wymienionymi wyżej wspólnotami zarządza Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Właścicielem drogi i parkingu na którym zlokalizowano kontenery na śmieci jest Gmina Gliwice, a zarządcą - Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2 b. Brak jest formalnego uregulowania spraw lokalizacji kontenerów na śmieci w tym miejscu. Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli ZBM I TBS Sp. z o.o. (ROM – 8), sprawy te są obecnie w trakcie załatwiania.

Kontenery na śmieci zlokalizowano w części parkingu w sposób, który nie zawęży drogi pożarowej. Czas załadunku i rozładunku jednego kontenera wynosi w ciągu doby ok. 15 min., a kontenery te są opróżniane jeden raz na dobę. Jeden raz w tygodniu wywożone są przedmioty o większych gabarytach. W dniu kontroli kontenery były w połowie wypełnione, a wokół nich nie były składowane żadne przedmioty. Droga przy budynku spełnia wymagania stawiane drogom pożarowym.

W czynnościach kontrolno-rozpoznawczych uczestniczyli:

- Pani Anna Polis – Ciapa – z-ca kierownika ROM 8,
- Pani Jolanta Szymkiewicz – administrator ROM 8,
- mł. kpt. Janusz Kozłowski – st. specjalista wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP Gliwice.

W czynnościach kontrolno-rozpoznawczych nie uczestniczyli – mimo powiadomienia przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

Inspektor  
mgr Inż. Barbara Trzebińska  
.....  
(podpis kontrolowanego  
lub osoby przez niego  
upoważnionej)

Zastępca Prezydenta Miasta  
Piotr WIECZOREK

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Kontrolno - Rozpoznawczego

.....  
mł. kpt. inż. Waldemar Szparkowski  
.....  
(podpis kontrolującego)